



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УПРАВА РАЙОНА ПЕРОВО ГОРОДА МОСКВЫ

Восточный административный округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.04.2024

№ ПЕ-03-13/24

**О проведении смотра конкурса
защитных сооружений
гражданской обороны на
территории района Перово
города Москвы в 2024 году**

В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказом МЧС России от 4 февраля 2022 г. № 70 «О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях», распоряжением Правительства Москвы от 26 декабря 2019 г. № 790 «О мерах по сохранению защитных сооружений гражданской обороны города Москвы – Мэра Москвы от 12 августа 2021 г. № 1-РГО «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в городе Москве, распоряжением префекта Восточного административного округа города Москвы Алешина Н.В. от 14 марта 2024 г. № 130-В-РП «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Восточного административного округа в 2024 году», Планом основных мероприятий города Москвы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год и в целях улучшения содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее ЗС ГО) района Перово, поддержания их в готовности к приему укрываемых, повышения эффективности их использования:

1. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны на территории района Перово города Москвы (далее – районная Комиссия).
2. В срок до 05 апреля 2024 года предложить руководителям объектов экономики на территории которых находятся ЗС ГО:

2.1. Создать объектовые комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание и использование ЗС ГО объектов экономики.

3. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны на территории района Перово города Москвы согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

4. В работе районной Комиссии руководствоваться порядком проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны района Перово города Москвы согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

5. Районной Комиссии:

5.1. В срок до 24 мая 2024 года обеспечить проведение смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны на территории района Перово города Москвы в соответствии с графиком согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

5.2. В работе районной Комиссии руководствоваться Рекомендациями по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны района Перово города Москвы, утвержденными заместителем министра МЧС России 13 января 2015г.

5.3. Оценку состояния защитных сооружений гражданской обороны района Перово города Москвы при проведении смотра-конкурса осуществлять в соответствии с Оценкой состояния защитных сооружений гражданской обороны согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

5.4. Результаты проверки состояния защитных сооружений гражданской обороны района Перово города Москвы отображать в протоколах согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.

5.5. В срок до 31 мая 2024 года обеспечить передачу протоколов проверки состояния защитных сооружений гражданской обороны района Перово города Москвы в окружную комиссию.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава управы
района Перово города Москвы**

С.С. Салыков

Разослано: Акимову В.В., Облогиной Н.В., Гусаркиной Е.Е., Букрееву Г.В., Хромову С.В., ГБУ «Жилищник района Перово», руководителям объектов экономики района на территории которых находятся ЗС ГО, в прокуратуру, в дело.

Приложение 1

к распоряжению управы района
от « 02 » 04, 2024 года
ПЕ - 03-13/24

СОСТАВ
районной комиссии по проведению смотра-конкурса ЗС ГО
района Перово города Москвы

Председатель комиссии	Должность
Акимов Владимир Владимирович	- первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Заместитель председателя комиссии	Должность
Багаутдинова Алена Михайловна	- начальник отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства управы района Перово
Члены комиссии	Должность
Алахвердов Джамбулат Джамалович	- руководитель ГБУ «Жилищник района Перово» города Москвы
Шахрамьян Дмитрий Валерьевич	- главный инженер ГБУ «Жилищник района Перово» города Москвы
Кочоян Айк Васильевич	- инженер ЧС и ГО ГБУ «Жилищник района Перово» города Москвы
Секретарь комиссии	Должность
Хромов Сергей Викторович	- главный специалист службы по вопросам ГОиЧС управы района

Порядок проведения смотр-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны
района Перово города Москвы

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Исполнители
I этап (подготовительный)			
1.	Подготовка и издание распоряжения о проведении смотра-конкурса ЗС ГО и назначении районной комиссии смотра-конкурса ЗС ГО	до 28.03.2024 г.	Управа района Перово города Москвы
II этап (проведение смотра-конкурса ЗС ГО)			
1.	Обеспечить проведение смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны на территории района Перово города Москвы	до 24.05.2024 г.	Районная комиссия смотра - конкурса
2.	Направление протоколов проверки состояния ЗС ГО и фотоматериалы в Управление по ВАО Главного управления МЧС России по городу Москве	до 31.05.2024 г.	Районная комиссия смотра - конкурса

Приложение 3
к распоряжению управы
района
от « 02 » 04, 2024 года
ПЕ - 03-13/24

График проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных
сооружений в районе Перово города Москвы

№	Полное наименование юридического лица	Адрес защитного сооружения	Инвентарный номер	Вместимость	Даты проведения обследования
1.	ГБУ «Жилищник района Перово»	г. Москва, ул. Новогиреевская, дом 17	012567-77	160 человек	до 20.05.2024
2.	ГУП СППМ	г. Москва, 3-й проезд Перово Поля, дом 3а, стр.1	012717-77	5 500 человек	до 20.05.2024
3.	ТЭЦ- 11 им. М.Я. Уфаева филиала ПАО «Мосэнерго»	г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 32	012899-77	600 человек	до 20.05.2024

**Оценка состояния защитных сооружений гражданской обороны
района Перово города Москвы
(убежища, противорадиационного укрытия)
при проведении смотра-конкурса
(максимальное количество баллов-3000)**

Наименование ЗС ГО, место расположения (адрес, координаты), форма собственности, инвентарный номер, проектная вместимость, Наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО,

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО	Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО
<i>При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств</i>	
Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей)	убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей
В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом	500
Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины	10 (за каждую дверь, ставень)
Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны	10 (за каждое устройство)
Гермоклапаны (ГК) не исправны, закрываются с применением инструмента	20 (за каждый ГК)
Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.	5 (за каждое наименование)
Помещения убежища влажные, имеют протечки	30
Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся	50
Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50	

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО	Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО
<i>При оценке состояния инженерно-технического обслуживания</i>	
Срок эксплуатации фильтров-поглоителей истек (свыше 20 лет)	60 (за каждый комплект)
Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации	30
Отсутствуют отдельные виды оборудования предусмотренные проектом	60 (за каждый агрегат)
Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету.	15
Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции	10
Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура	20 (за каждый прибор)
Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме находятся в неисправном состоянии	200
<i>Примечание:</i> Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проектной документации)	
Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка)	20 (за каждое наименование)
В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психромер, термометр и др.)	10 (за каждый прибор)
В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления	50
<i>При оценке технической и эксплуатационной документации</i>	
В защитном сооружении отсутствуют:	
График приведения защитного сооружения в готовность	50
Паспорт защитного сооружения	20
Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения	10
Журнал проверки состояния защитного сооружения	10
Правила поведения укрываемых	10
План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств	10 (по каждой из сети)
План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации	10
Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования	10 (по каждой из сети)

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО	Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО
<i>При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений</i>	
Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583	100
Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых	150
Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583	100
<i>При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми</i>	
Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены	100
Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей	300
<i>При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения</i>	
Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным назначением в народнохозяйственных целях	50
Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.)	100
<i>В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большое количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.</i>	